



- NOTA 1. BARRERA PARA EL MARCO DEL CLARIFICADOR
152 cm DE ANCHO POR 18 cm DE PROF.
CENTRADO SOBRE EL MARCO DEL EXTREMO
DEL TANQUE CLARIFICADOR
- NOTA 2. BARRERA PARA EL CANAL DE RETORNO DEL CLARIFICADOR
115 cm DE ANCHO POR 17 cm DE PROF.
CENTRADO SOBRE EL MARCO DEL EXTREMO
DEL TANQUE CLARIFICADOR
- NOTA 3. INSERTO PARA LA TUBERIA DE EFLUENTE PVC DE 40"
DOS UNIONES PEGADAS CON UN TOBO PVC 40" ENTRE LAS DOS COMO SE INDICA
SELLO DE SILLON PARA AGUA DE ANILLO EN "O"
EN CADA LADO AL EXTERIOR DE LA UNION
- NOTA 4. INSERTO PARA LA TUBERIA PVC DE 40"
UNA UNION PVC 40" CON TOBO DE 40" A CADA LADO COMO SE INDICA
LOS TUBOS DEBEN QUEDAR SUJETOS PARA SER RETENIDOS
PARA CONSTRUCCION DE LOS ENGAMBLES REDONDOS
SELLO DE SILLON PARA AGUA DE ANILLO EN "O"
EN CADA LADO AL EXTERIOR DE LA UNION
- NOTA 5. INSERTO PARA LA TUBERIA PVC DE 40"
DOS UNIONES PEGADAS CON UN TOBO PVC 40" COMO SE INDICA
DOS UNIONES PEGADAS CON UN TOBO PVC 40" ENTRE LAS DOS COMO SE INDICA
SELLO DE SILLON PARA AGUA DE ANILLO EN "O"
EN CADA LADO AL EXTERIOR DE LA UNION
- NOTA 6. LAS DIMENSIONES AQUÍ DADAS DEBEN SER RESPETADAS ESTRUCTURALMENTE
OTROS CONTRIBUYEN EQUIPOS PARA ESTA OBRA
BASADOS EN ESTAS DIMENSIONES
- NOTA 7. VER CORTES REPRESENTADOS EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES
- NOTA 8. TODAS LAS DIMENSIONES DE ESTE PLANO ESTAN DADAS EN CM

VISTA DE CONCRETO

NOTA: EN ESTE PLANO NO SE MUESTRAN LAS
LAS ZAPATAS NI LOS SELLOS DE AGUA.

NOTA:

TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN CENTIMETROS
CANTIDAD DE CONCRETO REQUERIDO 101 METROS CUBICOS
MAS 1.8 METROS CUBICOS PARA BASE SOPLADORES
VER PLANO Nº2 PARA CORTES

001 - Centro de Documentación Ambiental

P - 00049



GOBERNACION
DE CUNDINAMARCA

PROYECTO:
MUNICIPIO AGUA DE DIOS
SECTOR LAS GRANGAS

CONTIENE:
PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS
VISTA DE PLANTA CONCRETO
OBRA CIVIL

ALCALDE:
PROSPERO FERNANDO CASTRO

DIBUJO:
A.R.C.

FECHA:
SEPTIEMBRE DE 1999

ESCALA:
1 : 5

OBSERVACIONES:

PLANO:

4